



GIMNASIO MADRE TRINIDAD DE CALCUTA (Colegio GIMNASIO CALCUTA)

INSPECCIÓN DE EXTINTORES SEDE PRE-ESCOLAR Y Básica PRIMARIA

Fecha: 01 de Febrero de 2025,

Fecha de Inspección: 01 DE FEBRERO DE 2025										Hora: 10:00 A.M										Área/Unidad operativa: Administracion					Localidad: Engativa				
Inspección realizada por: Ing. Carlos Eduardo Laguna Ramírez																				Nombre responsable unidad: Sady Mauricio Fuentes Torres									
No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR								Observaciones			
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización											Ubicación		Visibilidad
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2		Solkaflam	Agua presurizada	
1	Piso No. 1	1	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS
2	Piso No. 1	1	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS
3	Piso No. 2	1	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS
4	Piso No. 3	1	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS
5	Piso No. 4	1	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 30 LIBRAS
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													

Firma responsable inspección

Ingeniero CARLOS EDUARDO LAGUNA RAMIREZ

Firma responsable unidad operativa